



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Предписание № 2-20-64/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева Петроградского района СПб

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 18 января 2017 года № 2-20-64, в период с 15 по 20 марта 2017 г., Ивановым Антоном Игоревичем - инспектором отделения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Плуталова, д.24, литера А. совместно с Директором ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева Петроградского района СПб Рыхловой Валентиной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы, самозакрывающиеся двери лестничной клетки, где помещения № 116, 99, 79, 56 (согласно плана ПИБ) на каждом из 4-х этажей, зафиксированы в открытом положении, при условии, что для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре.	п. 36 пп. г) Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2017 г.	
2.	Не проведена проверка автоматических установок пожарной сигнализации, не реже 1 раза в квартал, с оформлением соответствующего акта	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.10.2017 г.	

	проверки.			
3.	Не проведена проверка системы оповещения людей о пожаре, не реже 1 раза в квартал, с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.10.2017 г.	
4.	Не проведена проверка противопожарных дверей, не реже 1 раза в квартал, с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.10.2017 г.	
5.	В здании школы, на уровне 1-го этажа, запор на двери эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки (где помещения №35 согласно плана ПИБ), не обеспечен возможностью его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	01.10.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.